



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Юридический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5
Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Исх. № 1124
от 26.03.2014 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области"
А.Н.Брыченков



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 330

1. **Наименование продукции:** Листы из поливинилхлорида.
2. **Организация-изготовитель:** ООО «Юнайтед Экструджн», 109202, г. Москва, ул. 1-ая Фрезерная, д.2/1, стр. 1.

Филиал организации-изготовителя: ООО «Юнайтед Экструджн», 301032, Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Заводская, д. 3.
3. **Получатель заключения:** ООО «Юнайтед Экструджн» адрес: 109202, г. Москва, ул. 1-ая Фрезерная, д.2/1, стр. 1.
4. **Представленные материалы:**
 - ТУ 2246-001-14658737-2004 «Листы из поливинилхлорида»;
 - Протокол лабораторных исследований Испытательного Лабораторного Центра ООО "Микрон", (аттестаты аккредитации № РОСС.RU.0001.21AB72/ ГСЭН.RU.ЦОА.764) № 1/03-26 от 12.03.2014 г.
5. **Область применения продукции:** в строительстве и производстве рекламных конструкций.

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза представленных результатов лабораторных исследований продукции, данных нормативно-технической документации, проведена на их соответствие положениям раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют требованиям вышеуказанной нормативной документации:

- запах, балл, не более – 2;
- миграция химических веществ в воздушную среду, мг/м³, не более:
 - дибутилфталат - 0,1;
 - диоктилфталат – 0,02;
 - формальдегид – 0,01;
 - хлористый водород;
- уровень напряжённости электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м, не более – 15,0;

ВЫВОДЫ:

На основании результатов экспертизы представленной документации, данных лабораторных исследований, листы из поливинилхлорида, могут применяться в строительстве и производстве рекламных конструкций.

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, периодического лабораторного контроля продукции в соответствии с действующим санитарным законодательством РФ, положениями Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), требованиями нормативной документации изготовителя (ТУ 2246-001-14658737-2004 «Листы из поливинилхлорида»).

Эксперт - врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»



Д. Д. Омельченко

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№

НСОПБ.RU.ЭО.ПР.099.Н.00690

37912

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН» (ООО «ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН»). ОГРН 1037721009996.

Адрес юридического лица: РОССИЯ, 101000, г. Москва, муниципальный округ Басманный вн.тер г., пер. Архангельский, дом 6, стр. 1, пом. 1, ком. 16.

Телефон +74957839000, адрес электронной почты: info@7839000.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН» (ООО «ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН»). ОГРН 1037721009996.

Адрес юридического лица: РОССИЯ, 101000, г. Москва, муниципальный округ Басманный вн.тер г., пер. Архангельский, дом 6, стр. 1, пом. 1, ком. 16. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Филиал ООО «ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН» в городе Ясногорске. Адрес: 301032, РОССИЯ, Тульская обл, Ясногорский р-н, г Ясногорск, ул. Заводская, дом 3.

Телефон +74957839000, адрес электронной почты: info@7839000.ru.

ОРГАН ПО**СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", ОГРН: 1077759457489.

111524, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, тел.: (495) 308-92-08, (495) 796-89-34, факс: (495) 308-92-07. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.099 от 14.12.2017

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Листы из поливинилхлорида
свободновспененные (толщина 1÷10 мм),
выпускаемые по ТУ 2246-001-14658737-
2004 с изм. 1-7. Серийный выпуск.

код ОКПД2

22.21.30.110

код ТН ВЭД ЕАЭС

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3), ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1), 12.1.044-18 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (раздел 11, 13) см. Приложение.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы испытаний № 11563/РС, № 11564/РС от 13.03.2025 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Протокол испытаний № 1147/ДС от 24.03.2025 НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.099 от 14.12.2017.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 2246-001-14658737-2004 с изм. 1-7 «ЛИСТЫ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА. Технические условия».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.03.2025 по 25.03.2030

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.А. Литвинов

Е.К. Савельева

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду
в Федеральном реестре СМИ
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsopb.pф



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ _____ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.099.Н.00690

(номер сертификата соответствия)

009933

(учетный номер бланка)

Для продукции толщиной 1÷6 мм – ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) – группа умеренногорючие (Г2); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) – группа умеренновоспламеняемые (В2); ГОСТ 12.1.044-18 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (раздел 11) – группа с высокой дымообразующей способностью (Д3); ГОСТ 12.1.044-18 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (раздел 13) – группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

Для продукции толщиной 7÷10 мм – ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) – группа нормальногорючие (Г3); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) – группа умеренновоспламеняемые (В2); ГОСТ 12.1.044-18 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (раздел 11) – группа с высокой дымообразующей способностью (Д3); ГОСТ 12.1.044-18 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (раздел 13) – группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.А. Литвинов

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Е.К. Савельева

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.B.01364/25



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН» (ООО «ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН»). Место нахождения: РОССИЯ, город Москва Адрес юридического лица: РОССИЯ, 101000, г. Москва, муниципальный округ Басманный вн.тер г., пер. Архангельский, дом 6, стр. 1, пом. 1, ком. 16. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1037721009996. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7721253138. Телефон +74957839000, адрес электронной почты: info@7839000.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН» (ООО «ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН»). Место нахождения: РОССИЯ, город Москва. Адрес юридического лица: РОССИЯ, 101000, г. Москва, муниципальный округ Басманный вн.тер г., пер. Архангельский, дом 6, стр. 1, пом. 1, ком. 16. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Филиал ООО «ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН» в городе Ясногорске. Адрес: 301032, РОССИЯ, Тульская обл, Ясногорский р-н, г Ясногорск, ул. Заводская, дом 3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1037721009996. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7721253138.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, г. Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн. тер. г., ул. Перовская, д. 1, стр. 10. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г Москва, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Листы из поливинилхлорида свободновспененные (толщина 1÷10 мм), выпускаемые по ТУ 2246-001-14658737-2004 с изм. 1-7 «ЛИСТЫ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД2: 22.21.30.110
код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 11563/РС, № 11564/РС от 13.03.2025 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 6089-АОП от 21.02.2025 Органа по сертификации ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Для продукции толщиной 1÷6 мм – ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) – группа умеренногорючие (Г2); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) – группа умеренновоспламеняемые (В2); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункт 4.18) – группа с высокой дымообразующей способностью (Д3); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункт 4.20) – группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).
Для продукции толщиной 7÷10 мм – ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) – группа нормальногорючие (Г3); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) – группа умеренновоспламеняемые (В2); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункт 4.18) – группа с высокой дымообразующей способностью (Д3); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункт 4.20) – группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

Условия хранения: в упаковке изготовителя в складских помещениях при температуре не более 40°C на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов. Срок хранения: 5 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 19.03.2025 по 18.03.2030



Руководитель
заместитель руководителя
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)
(подпись)

Литвинов Вячеслав Алексеевич

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Шитиков В.Ю.

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))